

(북서울 자이 플라리스) 주택 공기질 측정결과 보고 (공고)

시 공 자	①상호(사업장명칭)	GS건설		②성명(대표자)	대표이사	
	③주소	서울특별시 강북구 미아동 791-364 (전화번호 : 010-5414-8305)				
	④공동주택 현황	공급세대	세대별 규모			
		세대	77세대	규모	38 m ²	
		세대	75세대	규모	42 m ²	
		세대	31세대	규모	51 m ²	
		세대	368세대	규모	59 m ²	
세대		428세대	규모	84 m ²		
세대	66세대	규모	112 m ²			
측정자	⑤상호	대명환경기술연구소		⑥사업자번호	112-81-13597	
	⑦주소	서울특별시 구로구 디지털로 31길 19 에이스테크노타워 401호 (전화번호 : 2109-5588)				

⑨공동주택 공기질 측정결과 (단위 : µg/m³)

항목	측정일시(시간)	측정지점 (동-호수)	거실방향	폼알데하이드	벤젠	톨루엔	에틸벤젠	자일렌	스티렌	라돈 (radon) 밀폐	라돈 (radon) 환기	라돈 (radon) 관리기준_도달 시간
관고기준				210 이하	30 이하	1000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하	148 이하	24 이하
1 지점	2024-05-30 (14:00)	102-307	남서향	24.6	0	563.1	102	166.1	13.3	-	-	-
2 지점	2024-05-30 (16:00)	103-401	남동향	16.7	0	532.3	96.9	157.2	12.7	-	-	-
3 지점	2024-05-30 (16:00)	104-1102	남향	33.3	0	501.5	91	151.1	12.7	-	-	-
4 지점	2024-05-30 (13:00)	104-1703	남서향	20.5	0	279.2	37.4	96.7	15.7	-	-	-
5 지점	2024-05-30 (13:00)	105-1104	남서향	14.8	0	246	34.3	86.2	14.6	-	-	-
6 지점	2024-05-30 (16:00)	108-1601	남동향	12.9	0	104.2	9.4	23	9.7	-	-	-
7 지점	2024-05-30 (13:00)	202-1603	남서향	10.2	0	177.2	5.7	27.7	9.7	-	-	-
8 지점	2024-05-30 (16:00)	204-501	남동향	23.1	0	832.8	19.6	72	14.3	-	-	-
9 지점	2024-05-30 (16:00)	205-601	남서향	28.7	0	893.9	21.4	78.7	15	-	-	-
10 지점	2024-05-31 (13:00)	301-202	남동향	28.4	0	551.1	29.6	216.4	26.3	-	-	-
11 지점	2024-05-31 (14:00)	302-801	남향	11.3	0	306.3	12.7	56.1	12.3	-	-	-
12 지점	2024-05-30 (13:00)	101-907	남서향	21.3	0	416.3	79.1	123.8	11.3	-	-	-
13 지점	2024-05-30 (14:00)	106-1001	남향	15.1	0	261.3	37.6	96.2	15.6	-	-	-
14 지점	2024-05-30 (13:00)	101-303	남동향	6.2	0	527	96.4	159.9	13	-	-	-
15 지점	2024-05-30 (13:00)	201-1804	남서향	13.6	0	96.1	10.4	25.8	9.7	-	-	-
16 지점	2024-05-30 (14:00)	203-405	남서향	40.4	0	547.7	29.5	217.4	26.2	-	-	-
17 지점	2024-05-31 (15:00)	302-403	남향	6.5	0	164.2	5.7	27	9.3	-	-	-
18 지점	2024-05-30 (14:00)	102-903	남서향	4.8	0	521.5	102.1	159	12.6	-	-	-
19 지점	2024-05-30 (15:00)	107-701	남향	18.5	0	249	34	86	15	-	-	-
20 지점	2024-05-30 (14:00)	203-801	남동향	79	0	285.3	12.3	53.3	12	-	-	-
21 지점	2024-05-31 (13:00)	301-605	남동향	8.8	0	296.9	12.3	52.9	11.6	-	-	-

「실내공기질관리법」 제9조 제1항 및 시행규칙 제 7조 제3항에 따라 신축공동주택 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2024년 07월 01일

제출자 최 일 섭 (서명 도장)

특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장 귀하

