

(운정자이퍼스트시티)주택 실내공기질 측정결과 보고 (공고)

시공자	①상호(사업자 명칭)	지에스건설㈜	②성명(대표자)	허윤홍, 허창수			
	③주소	경기도 파주시 다올동 671					
	④공동주택 현황	공급세대	세대별 규모				
		920 세대	59 m <sup>2</sup>	84 m <sup>2</sup>	101 m <sup>2</sup>	111 m <sup>2</sup>	130 m <sup>2</sup>
측정자	⑤상호	㈜대명환경기술연구소	⑥등록번호	제 1 호			
	⑦주소	서울시 구로구 디지털로 31길 62 (전화번호:02-854-3772)					

④공동주택 공기질 측정결과 (단위:  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실방향	폼알데하이드	벤젠	톨루엔	에틸벤젠	자일렌	스티렌	라돈 밀폐/환기	
권고기준	-	-	-	210이하	30이하	1,000이하	360이하	700이하	300이하	148이하	
1지점	13:02~14:02	801동 905호	남서	6.8	불검출	823.7	30.7	34.4	54.4	밀폐	119.4
	입주예정자 입회 여부			입회	입회	입회	입회	입회	입회	환기	62.4
2지점	13:18~14:18	802동 205호	남서	15.5	불검출	139.3	5.0	18.5	불검출	밀폐	132.6
	입주예정자 입회 여부			입회	입회	입회	입회	입회	입회	환기	71.4
3지점	13:34~14:34	803동 1805호	남서	13.3	불검출	141.7	3.4	17.7	불검출	밀폐	111.8
	입주예정자 입회 여부			입회	입회	입회	입회	입회	입회	환기	48.0
4지점	15:05~16:05	804동 905호	남서	60.9	불검출	207.0	7.1	33.9	불검출	밀폐	114.4
	입주예정자 입회 여부			입회	입회	입회	입회	입회	입회	환기	67.3
5지점	15:19~16:19	805동 204호	남서	22.7	불검출	105.1	2.7	6.7	불검출	밀폐	140.4
	입주예정자 입회 여부			입회	입회	입회	입회	입회	입회	환기	75.1
6지점	15:35~16:35	806동 1805호	남서	48.3	불검출	772.2	85.5	291.1	불검출	밀폐	129.0
	입주예정자 입회 여부			입회	입회	입회	입회	입회	입회	환기	68.6
7지점	13:04~14:04	807동 904호	남서	71.5	불검출	687.9	76.1	257.9	불검출	밀폐	127.3
	입주예정자 입회 여부			입회	입회	입회	입회	입회	입회	환기	51.4
8지점	13:21~14:21	808동 205호	남서	6.1	불검출	867.4	98.6	332.9	불검출	밀폐	114.8
	입주예정자 입회 여부			입회	입회	입회	입회	입회	입회	환기	55.6
9지점	13:37~14:37	809동 1805호	남서	160.7	불검출	295.9	38.8	164.0	불검출	밀폐	111.4
	입주예정자 입회 여부			입회	입회	입회	입회	입회	입회	환기	72.9
10지점	15:06~16:06	810동 805호	남서	167.1	불검출	244.2	25.9	135.7	불검출	밀폐	123.4
	입주예정자 입회 여부			입회	입회	입회	입회	입회	입회	환기	69.9
11지점	15:22~16:22	810동 204호	남서	161.3	불검출	267.2	29.4	149.3	불검출	밀폐	109.8
	입주예정자 입회 여부			입회	입회	입회	입회	입회	입회	환기	66.9
평 균				66.7	불검출	413.8	36.7	131.1	54.4	밀폐	121.3
										환기	64.5

「실내공기질 관리법」 제9조 제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조 4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정 결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2024년 9 월 일

제출자

군인공제회



경기도 파주시장 귀하

\* 첨부서류 : 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과서 원본 1부