

신축공동주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	GS건설(주) 이천자이 더 파크			성명(대표자)	허 윤 흥		
	소재지	경기도 이천시 영창로 53 (전화번호 : 010-3441-6770)						
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모					
			59 m ²	84 m ²	102 m ²	107 m ²		
706 세대		205 세대	400 세대	9 세대	92 세대			
	사업계획 승인일	2021.06.23						
측 정 자	상호	상록환경위생(주)			등록번호	송파 제3호		
	소재지	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호 (전화번호 : 02-556-6929)						

공동주택 실내공기질 측정결과(단위 : µg/m³ 또는 Bq/m³)

항목	측정일시 (시간)	측정지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈	
권고 기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하	
1지점	10/23 (15:10)	거실중앙부 (101-202)	남동향	34.7	0.9	123.6	7.9	38.2	20.6	밀폐	98.6
										환기	48.3
입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	○	
2지점	10/23 (14:12)	거실중앙부 (101-1301)	남동향	18.4	1.0	51.8	31.7	70.2	5.0	밀폐	75.9
										환기	56.4
입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	○	
3지점	10/23 (14:00)	거실중앙부 (101-2301)	남동향	34.1	0.5	83.2	61.0	100.0	3.4	밀폐	66.4
										환기	42.1
입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	○	
4지점	10/23 (16:31)	거실중앙부 (102-301)	남동향	25.2	1.0	132.3	24.8	92.3	24.1	밀폐	142.6
										환기	39.0
입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	○	
5지점	10/23 (16:22)	거실중앙부 (102-1202)	남서향	41.0	0.7	144.7	24.6	77.7	4.6	밀폐	146.7
										환기	36.9
입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	○	
평균				23.4	0.9	118.4	42.1	94.8	13.6	밀폐	95.8
										환기	44.1

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2024년 10월 29일

제출자 GS건설(주) 이천자이 더 파크 현장 김 현 재 (서명 또는 인)

경기도 이천시장 귀하



신축공동주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	GS건설(주) 이천자이 더 파크			성명(대표자)	허 윤 흥		
	소재지	경기도 이천시 영창로 53 (전화번호 : 010-3441-6770)						
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모					
			59 m ²	84 m ²	102 m ²	107 m ²		
706 세대		205 세대	400 세대	9 세대	92 세대			
	사업계획 승인일	2021.06.23						
측 정 자	상호	상록환경위생(주)			등록번호	송파 제3호		
	소재지	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호 (전화번호 : 02-556-6929)						

공동주택 실내공기질 측정결과(단위 : µg/m³ 또는 Bq/m³)

항목	측정일시 (시간)	측정지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈	
권고 기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하	
6지점	10/23 (14:25)	거실중앙부 (102-2301)	남동향	7.7	0.8	131.1	50.4	108.0	3.8	밀폐	88.1
										환기	45.7
	입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	○
7지점	10/23 (14:15)	거실중앙부 (103-203)	남동향	18.3	0.9	135.5	32.0	106.5	50.3	밀폐	83.2
										환기	43.4
	입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	○
8지점	10/23 (13:10)	거실중앙부 (103-1203)	남동향	14.7	0.8	141.9	105.5	162.0	5.9	밀폐	80.4
										환기	43.0
	입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	○
9지점	10/23 (13:00)	거실중앙부 (103-2303)	남동향	16.4	1.1	121.5	40.9	98.4	4.6	밀폐	80.3
										환기	42.3
	입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	○
평균				23.4	0.9	118.4	42.1	94.8	13.6	밀폐	95.8
										환기	44.1

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2024년 10월 29일

제출자 GS건설(주) 이천자이 더 파크 현장 김 현 재 (서명 또는 인)

경기도 이천시장 귀하

