



환경을 생각하는 회사 " 상록환경위생(주) "

" WWW.SRE.CO.KR "

수 신 자 : GS건설(주) 송도랜드마크시티 A-17블록 공동주택 신축공사 현장

제 목 : 신축공동주택 공기질 측정결과 보고

1. 실내공기질 관리법 제9조1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항, 국립환경과학원고시 제2024-20호의 실내공기질 공정시험기준 규정에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 제출합니다.

2. 기타 궁금한 사항은 당사로 문의 주시기 바랍니다.

첨부

- 신축공동주택 공기질 측정결과 보고(공고) 1부



상 록 환 경 위 생 주식회사
대표이사 성 은 희




담 당 자 : 분석팀 송진섭

시행 상록 제 44 - 037 호 (2024.11.29)

우 05855 서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워)/ <http://www.sre.co.kr>

전화 (02)556-6929 / 전송(Fax) (02)556-7580 / 이메일 sangrok@sre.co.kr



신축공동주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	GS건설(주) 송도랜드마크시티 A-17블럭 공동주 택 신축공사			성명(대표자)	허 윤 흥		
	소재지	인천광역시 연수구 송도동 396-11 (전화번호 : 02-2154-3993-4)						
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모					
			84 m ²	97 m ²	99 m ²	103 m ²		
		1533 세대	1138 세대	12 세대	335 세대	4 세대		
			104 m ²	105 m ²	107 m ²	111 m ²		
			4 세대	5 세대	12 세대	5 세대		
112 m ²			118 m ²	133 m ²	144 m ²			
4 세대	10 세대		1 세대	2 세대				
151 m ²								
1 세대								
	사업계획 승인일	2021.06.10						
측 정 자	상호	상록환경위생(주)		등록번호		송파 제3호		
	소재지	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호 (전화번호: 02-556-6929)						

공동주택 실내공기질 측정결과(단위: μg/m³ 또는 Bq/m³)

항목	측정일시 (시간)	측정지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈	
권고 기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하	
1지점	11/25 (16:10)	거실중앙부 (101-302)	정남향	23.2	1.0	168.4	16.3	61.6	1.6	밀폐	137.6
										환기	58.9
	입주예정자 입회 여부			○	○	○	○	○	○	○	
2지점	11/25 (16:00)	거실중앙부 (101-4401)	남서향	21.4	1.2	451.5	38.6	64.3	5.7	밀폐	106.3
										환기	58.8
	입주예정자 입회 여부			○	○	○	○	○	○	○	
3지점	11/25 (13:50)	거실중앙부 (102-301)	정남향	32.9	1.0	177.4	5.1	15.7	1.2	밀폐	126.3
										환기	56.1
	입주예정자 입회 여부			○	○	○	○	○	○	○	
4지점	11/25 (14:48)	거실중앙부 (102-302)	정남향	24.3	1.0	282.3	9.4	24.4	1.9	밀폐	127.8
										환기	39.6
	입주예정자 입회 여부			○	○	○	○	○	○	○	
5지점	11/25 (13:35)	거실중앙부 (102-2202)	정남향	30.0	1.5	302.4	23.6	78.1	3.6	밀폐	100.0
										환기	36.9
	입주예정자 입회 여부			○	○	○	○	○	○	○	
평균				26.8	1.3	426.1	36.5	78.0	6.3	밀폐	120.7
										환기	41.4
										-	

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2024 년 12 월 2 일

제출자 GS건설(주) 송도랜드마크시티 A-17블럭 공동주택 신축공사 현장 박 인 기 (서명 또는 인)

인천광역시 연수구청장 귀하



신축공동주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	GS건설(주) 송도랜드마크시티 A-17블럭 공동주택 신축공사			성명(대표자)	허 윤 홍		
	소재지	인천광역시 연수구 송도동 396-11 (전화번호 : 02-2154-3993-4)						
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모					
		1533 세대	84 m ²	97 m ²	99 m ²	103 m ²		
1138 세대			12 세대	335 세대	4 세대			
104 m ²			105 m ²	107 m ²	111 m ²			
4 세대			5 세대	12 세대	5 세대			
112 m ²			118 m ²	133 m ²	144 m ²			
4 세대			10 세대	1 세대	2 세대			
151 m ²								
1 세대								
	사업계획 승인일	2021.06.10						
측 정 자	상호	상록환경위생(주)		등록번호	송파 제3호			
	소재지	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호 (전화번호 : 02-556-6929)						

공동주택 실내공기질 측정결과(단위: µg/m³ 또는 Bq/m³)

항목	측정일시 (시간)	측정지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈	
권고 기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하	
6지점	11/25 (14:05)	거실중양부 (103-2303)	정남향	29.8	1.1	357.8	44.6	78.4	9.5	밀폐	127.1
										환기	38.4
	입주예정자 입회 여부			○	○	○	○	○	○	○	
7지점	11/25 (13:50)	거실중양부 (103-4203)	정남향	30.3	1.3	451.3	42.2	63.2	7.2	밀폐	127.6
										환기	39.4
	입주예정자 입회 여부			○	○	○	○	○	○	○	
8지점	11/25 (15:19)	거실중양부 (104-303)	정남향	27.2	1.2	366.8	63.8	70.9	9.2	밀폐	93.7
										환기	32.1
	입주예정자 입회 여부			○	○	○	○	○	○	○	
9지점	11/25 (13:40)	거실중양부 (105-201)	남서향	29.0	1.3	286.6	32.5	77.5	2.4	밀폐	132.0
										환기	29.0
	입주예정자 입회 여부			○	○	○	○	○	○	○	
10지점	11/25 (13:32)	거실중양부 (105-2001)	남서향	35.0	1.3	344.6	27.5	88.5	3.9	밀폐	128.9
										환기	42.2
	입주예정자 입회 여부			○	○	○	○	○	○	○	
평균				26.8	1.3	426.1	36.5	78.0	6.3	밀폐	120.7
										환기	41.4
-											

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2024년 12월 2일

제출자 GS건설(주) 송도랜드마크시티 A-17블럭 공동주택 신축공사 현장 박인기 (서명 또는 인)

인천광역시 연수구청장 귀하



신축공동주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	GS건설(주) 송도랜드마크시티 A-17블럭 공동주택 신축공사			성명(대표자)	허 운 홍		
	소재지	인천광역시 연수구 송도동 396-11 (전화번호 : 02-2154-3993~4)						
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모					
			84 m ²	97 m ²	99 m ²	103 m ²		
		1533 세대	1138 세대	12 세대	335 세대	4 세대		
			104 m ²	105 m ²	107 m ²	111 m ²		
			4 세대	5 세대	12 세대	5 세대		
112 m ²			118 m ²	133 m ²	144 m ²			
4 세대	10 세대	1 세대	2 세대					
151 m ²								
1 세대								
사업계획 승인일	2021.06.10							
측 정 자	상호	상록환경위생(주)		등록번호		송파 제3호		
	소재지	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호 (전화번호 : 02-556-6929)						

공동주택 실내공기질 측정결과(단위: µg/m³ 또는 Bq/m³)

항목	측정일시 (시간)	측정지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈	
권고 기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하	
11지점	11/25 (14:40)	거실중앙부 (106-1804)	정남향	57.0	1.7	932.1	49.1	194.3	9.6	밀폐	130.9
										환기	34.3
입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	○	
12지점	11/25 (14:52)	거실중앙부 (106-3603)	정남향	22.2	1.2	330.7	40.8	89.6	29.2	밀폐	89.3
										환기	39.5
입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	○	
13지점	11/25 (14:25)	거실중앙부 (107-304)	남서향	8.6	1.4	503.1	29.1	77.7	2.8	밀폐	91.3
										환기	43.1
입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	○	
14지점	11/25 (15:31)	거실중앙부 (107-2204)	남서향	23.4	1.1	492.7	18.3	32.9	3.3	밀폐	142.9
										환기	47.5
입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	○	
15지점	11/25 (14:15)	거실중앙부 (108-2305)	정남향	28.0	1.5	513.7	33.8	64.9	4.1	밀폐	135.6
										환기	34.5
입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	○	
평균				26.8	1.3	426.1	36.5	78.0	6.3	밀폐	120.7
										환기	41.4
-											

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2024년 11월 29일

제출자 GS건설(주) 송도랜드마크시티 A-17블럭 공동주택 신축공사 현장 박인기 (서명 또는 인)

인천광역시 연수구청장 귀하

