

## 신축공동주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	양정 자이 더샵 SKVIEW 1단지	성명(대표자)	김 형 근		
	소재지	부산광역시 부산진구 양정동 104-64 (전화번호: 02-3700-7114)				
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모			
		59 m <sup>2</sup>	72 m <sup>2</sup>	84 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
549 세대		67 세대	237 세대	179 세대	66 세대	세대
	사업계획 승인일	2006 . 10. 13.				
측 정 자	상호	누리환경ENG	등록번호	제부측-실-7호		
	소재지	부산광역시 동래구 금강공원로11 (온천메디플러스, 802호) (전화번호: 051-710-6379)				

### 공동주택 실내공기질 측정결과(단위: μg/m<sup>3</sup> 또는 Bq/m<sup>3</sup>)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	-
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	
1지점	11/29 (13:10)	(101동- 301호)	남서향	27.0	3.6	792.9	35.5	119.7	3.4	밀폐 환기 ( )
	입주예정자 입회 여부									○
2지점	11/29 (13:16)	(101동- 1802호)	남서향	23.9	3.6	961.3	12.9	49.7	3.3	밀폐 환기 ( )
	입주예정자 입회 여부									○
3지점	11/29 (13:23)	(102동- 3303호)	남동향	15.2	3.8	461.2	39.0	93.3	3.0	밀폐 환기 ( )
	입주예정자 입회 여부									○
4지점	11/29 (13:32)	(102동- 204호)	남동향	26.4	3.5	793.4	32.6	110.5	3.3	밀폐 환기 ( )
	입주예정자 입회 여부									○
평균				23.0	3.7	808.5	28.8	88.3	3.2	밀폐 환기 ( )

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2024 년 12 월 11 일

제출자 SK에코플랜트(주) (서명 또는 인)

특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장 귀하



첨부서류	신축 공동주택의 실내공기질 측정결과서 원본 1부
------	----------------------------

## 신축공동주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	양정 자이 더샵 SKVIEW 1단지	성명(대표자)	김 형 근		
	소재지	부산광역시 부산진구 양정동 104-64 (전화번호: 02-3700-7114)				
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모			
		549 세대	59 m <sup>2</sup>	72 m <sup>2</sup>	84 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>
	67 세대	237 세대	179 세대	66 세대	세대	
	사업계획 승인일		2006 . 10. 13.			
측 정 자	상호	누리환경ENG	등록번호	제부측-실-7호		
	소재지	부산광역시 동래구 금강공원로11 (온천메디플러스, 802호) (전화번호: 051-710-6379)				

### 공동주택 실내공기질 측정결과(단위: µg/m<sup>3</sup> 또는 Bq/m<sup>3</sup>)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	-
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	
5지점	11/29 (14:47)	(103동- 1801호)	남서향	27.8	3.9	870.7	24.5	80.2	3.5	밀폐 환기 ( )
	입주예정자 입회 여부									○
6지점	11/29 (14:38)	(103동- 3302호)	남서향	21.6	3.8	955.2	34.5	85.9	2.9	밀폐 환기 ( )
	입주예정자 입회 여부									○
7지점	11/29 (14:56)	(104동- 1301호)	남서향	19.1	3.7	825.1	22.3	78.8	3.3	밀폐 환기 ( )
	입주예정자 입회 여부									○
										밀폐 환기 ( )
	입주예정자 입회 여부									
평균				23.0	3.7	808.5	28.8	88.3	3.2	밀폐 환기 ( )

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2024 년 12 월 11 일

제출자 SK에코플랜트(주) (서명 또는 인)

특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장 귀하



첨부서류 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과서 원본 1부

신축공동주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	양정자이더샵SKVIEW 2단지(GS건설)			성명(대표자)	허 운 흥		
	소재지	부산광역시 부산진구 양정동 73-7번지 일원 (전화번호 : 051-710-1278)						
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모					
		1035 세대	39 m <sup>2</sup>	46 m <sup>2</sup>	59 m <sup>2</sup>	72 m <sup>2</sup>		
115 세대			31 세대	105 세대	255 세대			
	84 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>						
	475 세대	54 세대						
	사업계획 승인일	2006.10.13						
측 정 자	상호	상록환경위생(주)			등록번호	송파 제3호		
	소재지	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호 (전화번호: 02-556-6929)						

공동주택 실내공기질 측정결과(단위: µg/m<sup>3</sup> 또는 Bq/m<sup>3</sup>)

항목	측정일시 (시간)	측정지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌
권고 기준				210 이하	30 이하	1000 이하	360 이하	700 이하	300 이하
1지점	12/10 (15:19)	거실중앙부 (202-2301)	남서향	23.5	3.9	206.8	140.5	134.0	11.5
	입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○
2지점	12/10 (15:25)	거실중앙부 (203-801)	남서향	29.9	0.9	183.1	42.6	281.1	4.4
	입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○
3지점	12/10 (14:16)	거실중앙부 (204-204)	남서향	26.0	1.6	165.2	57.2	102.0	3.7
	입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○
4지점	12/10 (14:09)	거실중앙부 (205-3303)	남서향	28.0	2.0	187.8	73.3	113.7	5.2
	입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○
5지점	12/10 (13:36)	거실중앙부 (208-1602)	남서향	36.7	1.8	314.7	150.8	331.2	11.1
	입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○
평균				37.7	2.3	383.8	146.3	278.2	9.4

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

년 월 일  
 제출자 양정자이더샵SKVIEW 2단지(GS건설) 현장 신 현 욱 (서명 또는 인)  
 부산광역시 부산진구청장 귀하



신축공동주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	양정자이더샵SKVIEW 2단지(GS건설)		성명(대표자)	허 윤 흥	
	소재지	부산광역시 부산진구 양정동 73-7번지 일원 (전화번호 : 051-710-1278)				
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모			
		1035 세대	39 m <sup>2</sup>	46 m <sup>2</sup>	59 m <sup>2</sup>	72 m <sup>2</sup>
115 세대			31 세대	105 세대	255 세대	
	84 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>				
	475 세대	54 세대				
	사업계획 승인일	2006.10.13				
측 정 자	상호	상록환경위생㈜		등록번호	송파 제3호	
	소재지	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호 (전화번호: 02-556-6929)				

공동주택 실내공기질 측정결과(단위: μg/m<sup>3</sup> 또는 Bq/m<sup>3</sup>)

항목	측정일시 (시간)	측정지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌
권고 기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1000 이하	360 이하	700 이하	300 이하
6지점	12/10 (13:00)	거실중앙부 (209-3001)	남서향	40.9	3.7	515.2	190.8	319.9	9.7
	입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○
7지점	12/10 (13:02)	거실중앙부 (210-403)	남서향	65.7	2.6	219.9	66.3	157.1	5.1
	입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○
8지점	12/10 (13:12)	거실중앙부 (211-1604)	정서향	25.4	1.4	391.8	175.3	291.4	8.9
	입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○
9지점	12/10 (14:12)	거실중앙부 (212-1403)	남동향	47.3	2.2	980.3	169.6	334.7	12.2
	입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○
10지점	12/10 (15:22)	거실중앙부 (213-402)	남동향	66.4	2.0	561.6	250.4	392.8	17.8
	입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○
평균				37.7	2.3	383.8	146.3	278.2	9.4

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

년 월 일  
 제출자 양정자이더샵SKVIEW 2단지(GS건설) 현장 신 현 옥 (서명 또는 인)  
 부산광역시 부산진구청장 귀하





**(주)포스코이앤씨 양정1구역 주택재개발 정비사업 신축공사 2BL  
공기질 측정결과 보고(공고)**

시공자	상호(사업장명칭)	(주)포스코이앤씨		성명(대표자)		전 중 선				
	주 소	부산광역시 부산진구 양정동 44-9번지								
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모							
			59 m <sup>2</sup>				72 m <sup>2</sup>			
	308세대	207세대				101세대				
	사업계획 승인일	2006년 10월								
측정자	상 호	(주)푸른환경산업연구소			등 록 번 호		114-86-35480			
	소재지	서울시 관악구 청림3길 9 그린빌딩 3~4층							(전화번호:02-583-0203 )	

공동주택 공기질 측정결과 (단위:µg/m<sup>3</sup> 또는 Bq/m<sup>3</sup>)

항 목	측정 일시 (시간)	측정지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	톨루엔	벤젠	에틸 벤젠	자일렌	스티렌
권고 기준	-	-	-	210 이하	1,000 이하	30 이하	360 이하	700 이하	300 이하
1차점	2024.12.02. (13:00~14:00)	201동 2701호	남서향	10.3	364.7	불검출	26.0	69.9	3.5
	입주예정자 입회 여부			입회					
2차점	2024.12.17. (13:36~14:36)	206동 303호	남동향	16.7	204.2	불검출	20.8	66.4	2.5
	입주예정자 입회 여부			입회					
3차점	2024.12.17. (14:40~15:40)	206동 304호	남서향	15.8	210.4	불검출	55.3	184.6	2.2
	입주예정자 입회 여부			입회					
4차점	2024.12.02. (15:11~16:11)	207동 1401호	남동향	8.6	176.2	불검출	29.7	71.7	1.0
	입주예정자 입회 여부			입회					
5차점	2024.12.02. (15:14~16:14)	207동 1402호	남동향	11.5	394.0	불검출	94.3	225.3	1.6
	입주예정자 입회 여부			입회					
평 균				12.6	269.9	불검출	45.2	123.6	2.2

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2024 년 12 월 23 일

제출자 (주)포스코이앤씨 대표이사 전 중 선 (서명)

**부산광역시 진구청장** 귀하



첨부서류 | 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과서 원본 1부

**(주)포스코이앤씨 양정1구역 주택재개발 정비사업 신축공사 3BL  
공기질 측정결과 보고(공고)**

시공자	상호(사업장명칭)	(주)포스코이앤씨		성명(대표자)		전 중 선			
	주 소	부산광역시 부산진구 양정동 73-69번지							
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모						
		384세대	36세대	175세대	173세대				
	사업계획 승인일	2006년 10월							
측정자	상 호	(주)푸른환경산업연구소		등 록 번 호		114-86-35480			
	소재지	서울시 관악구 청림3길 9 그린빌딩 3~4층						(전화번호:02-583-0203 )	

공동주택 공기질 측정결과 (단위:µg/m<sup>3</sup> 또는 Bq/m<sup>3</sup>)

항 목	측정 일시 (시간)	측정지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	톨루엔	벤젠	에틸 벤젠	자일렌	스티렌
권고 기준	-	-	-	210 이하	1,000 이하	30 이하	360 이하	700 이하	300 이하
1차점	2024.12.02. (13:00~14:01)	301동 2402호	남동향	31.9	700.3	불검출	17.9	76.9	4.6
	입주예정자 입회 여부			입회					
2차점	2024.12.02. (13:07~14:08)	302동 1001호	남동향	25.3	449.6	불검출	24.3	67.6	2.0
	입주예정자 입회 여부			입회					
3차점	2024.12.02. (14:14~15:15)	302동 1002호	남동향	22.8	477.2	불검출	21.2	54.7	4.9
	입주예정자 입회 여부			입회					
4차점	2024.12.02. (14:19~15:20)	303동 301호	남동향	28.3	562.0	불검출	28.0	70.8	2.8
	입주예정자 입회 여부			입회					
5차점	2024.12.02. (15:23~16:24)	304동 301호	동향	32.8	672.5	불검출	29.5	65.3	6.0
	입주예정자 입회 여부			입회					
평 균				28.2	572.3	불검출	24.2	67.1	4.1

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2024 년 12 월

제출자 (주)포스코이앤씨 대표이사 전 중 선 (서명)

부산광역시 진구청장 귀하



첨부서류

신축 공동주택의 실내공기질 측정결과서 원본 1부