

나주역 자이 리버파크 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	GS건설(주)	성명(대표자)	대표이사							
	소재지	전라남도 나주시 신월길 54									
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모								
			59㎡	84㎡	116㎡	131㎡	132㎡	179㎡			
1554세대		154세대	1054세대	328세대	5세대	8세대	5세대				
	사업계획 승인일		2021. 2. 8.								
측 정 자	상호	(주)대명환경기술연구소	등록번호	실내공기질 제1호							
	소재지	서울특별시 구로구 디지털로31길 62 아티스포럼 701호, 702호, 703호									

공동주택 실내공기질 측정결과(단위: μg/m³ 또는 Bq/m³)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동·호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
1지점	13:37~ 14:37	101동 1201호	남서	32.8	불검출	637.0	10.7	24.8	16.2	밀폐 114.5 환기 58.6 (1)
	입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○
2지점	13:49~ 14:49	102동 202호	남서	19.8	불검출	410.5	6.1	13.4	11.9	밀폐 137.8 환기 61.4 (1)
	입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○
3지점	15:12~ 16:12	103동 2403호	남서	29.6	불검출	703.9	12.8	29.6	18.3	밀폐 127.1 환기 64.9 (1)
	입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○
4지점	15:18~ 16:18	104동 1204호	남서	29.5	불검출	659.1	10.8	25.3	15.9	밀폐 130.0 환기 64.2 (1)
	입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○
5지점	16:45~ 17:45	105동 301호	남서	19.0	불검출	534.1	8.3	19.0	13.4	밀폐 135.5 환기 59.2 (-)
	입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2025년 01 월 13 일

제출자 이 선 호



특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장 귀하

첨부서류 | 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과서 원본 1부

나주역 자이 리버파크 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	GS건설(주)		성명(대표자)		대표이사	
	소재지	전라남도 나주시 신월길 54					
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모				
			59m ²	84m ²	116m ²	131m ²	132m ²
	1554세대	154세대	1054세대	328세대	5세대	8세대	
	사업계획 승인일		2021. 2. 8.				
측 정 자	상호	(주)대명환경기술연구소		등록번호		실내공기질 제1호	
	소재지	서울특별시 구로구 디지털로31길 62 아티스포럼 701호, 702호, 703호					

공동주택 실내공기질 측정결과(단위: µg/m³ 또는 Bq/m³)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동·호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
6지점	16:50~ 17:50	106동 2302호	남서	22.2	불검출	586.5	9.3	21.2	14.4	밀폐 132.0 환기 60.0 (-)
	입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○
7지점	13:35~ 14:35	107동 1203호	남서	32.0	불검출	680.3	11.3	26.1	15.8	밀폐 123.3 환기 61.0 (-)
	입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○
8지점	13:42~ 14:42	108동 204호	남서	18.2	불검출	449.8	6.5	15.0	12.1	밀폐 128.7 환기 61.8 (-)
	입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○
9지점	15:10~ 16:10	109동 3201호	남동	8.5	불검출	119.7	불검출	불검출	불검출	밀폐 131.5 환기 60.8 (-)
	입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○
10지점	15:18~ 16:18	110동 1502호	남동	8.2	불검출	220.7	1.1	2.5	4.3	밀폐 137.1 환기 64.8 (-)
	입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2025년 01 월 13 일

제출자 이 선 호



특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장 귀하

첨부서류	신축 공동주택의 실내공기질 측정결과서 원본 1부
------	----------------------------

나주역 자이 리버파크 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	GS건설(주)	성명(대표자)	대표이사		
	소재지	전라남도 나주시 신월길 54				
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모			
			59㎡	84㎡	116㎡	131㎡
	1554세대	154세대	1054세대	328세대	5세대	8세대
	사업계획 승인일		2021. 2. 8.			
측 정 자	상호	(주)대명환경기술연구소	등록번호	실내공기질 제1호		
	소재지	서울특별시 구로구 디지털로31길 62 아티스포럼 701호, 702호, 703호				

공동주택 실내공기질 측정결과(단위: μg/m³ 또는 Bq/m³)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동·호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
11지점	16:45~ 17:45	111동 203호	남서	28.3	불검출	162.8	불검출	2.1	불검출	밀폐 134.6 환기 59.4 (-)
	입주예정자 입회 여부			○	○	○	○	○	○	○
12지점	16:50~ 17:50	112동 2601호	남동	18.8	불검출	123.8	1.2	3.3	7.1	밀폐 127.5 환기 60.5 (-)
	입주예정자 입회 여부			○	○	○	○	○	○	○
13지점	13:40~ 14:40	113동 1202호	남동	6.9	불검출	198.5	불검출	불검출	불검출	밀폐 130.0 환기 63.0 (1)
	입주예정자 입회 여부			○	○	○	○	○	○	○
14지점	13:45~ 14:45	114동 203호	남서	29.8	불검출	192.2	불검출	2.3	불검출	밀폐 129.7 환기 61.8 (-)
	입주예정자 입회 여부			○	○	○	○	○	○	○
15지점	15:15~ 16:15	115동 2504호	남서	6.8	불검출	154.0	불검출	1.3	불검출	밀폐 132.3 환기 60.8 (-)
	입주예정자 입회 여부			○	○	○	○	○	○	○

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2025년 이 월 13일

제출자 이 선 호 (서명 또는 인)



특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장 귀하

나주역 자이 리버파크 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	GS건설(주)	성명(대표자)	대표이사		
	소재지	전라남도 나주시 신월길 54				
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모			
			59㎡	84㎡	116㎡	131㎡
	1554세대	154세대	1054세대	328세대	5세대	8세대
	사업계획 승인일		2021. 2. 8.			
측 정 자	상호	(주)대명환경기술연구소	등록번호	실내공기질 제1호		
	소재지	서울특별시 구로구 디지털로31길 62 아티스포럼 701호, 702호, 703호				

공동주택 실내공기질 측정결과(단위: μg/m³ 또는 Bq/m³)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동·호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
16지점	15:22~ 16:22	116동 1201호	남남	7.4	불검출	208.5	불검출	불검출	불검출	밀폐 136.8 환기 63.8 (-)
	입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○
17지점	16:50~ 17:50	117동 301호	남남	7.7	불검출	212.2	0.8	2.0	4.2	밀폐 128.8 환기 62.8 (1)
	입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○
18지점	16:55~ 17:55	118동 1701호	남남	8.9	불검출	305.8	1.5	3.5	8.4	밀폐 133.7 환기 60.3 (1)
	입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2025년 01 월 13 일

제출자 이 선 호 (서명 또는 인)



특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장 귀하

첨부서류	신축 공동주택의 실내공기질 측정결과서 원본 1부
------	----------------------------