

신축공동주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	GS건설(주) 가음8구역 재건축정비사업			성명(대표자)	허 윤 흥	
	소재지	경상남도 창원시 성산구 가음동 14-5번지 일원 (전화번호 : 02-2154-1114)					
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모				
		786 세대	59 m <sup>2</sup>	75 m <sup>2</sup>	84 m <sup>2</sup>		
사업계획 승인일		279 세대	239 세대	268 세대			
		2019.09.03					
측 정 자	상호	상록환경위생(주)			등록번호	송파 제3호	
	소재지	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호 (전화번호 : 02-556-6929)					

공동주택 실내공기질 측정결과(단위: µg/m<sup>3</sup> 또는 Bq/m<sup>3</sup>)

항목	측정일시 (시간)	측정지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈	
										밀폐	환기
권고 기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하	
1지점	4/3 (13:01)	거실중앙부 (101-3002)	정남향	10.4	0.7	217.3	27.2	25.3	6.8	밀폐	106.2
										환기	44.5
입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	○	
2지점	4/3 (13:11)	거실중앙부 (102-101)	정남향	10.6	0.8	359.0	13.5	16.0	1.7	밀폐	115.9
										환기	51.9
입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	○	
3지점	4/3 (13:23)	거실중앙부 (103-2401)	남동향	20.4	0.7	365.1	13.9	32.0	7.6	밀폐	99.1
										환기	43.2
입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	○	
4지점	4/3 (14:37)	거실중앙부 (104-202)	정남향	20.0	0.9	275.9	16.9	36.5	7.8	밀폐	85.1
										환기	26.7
입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	○	
5지점	4/3 (14:48)	거실중앙부 (105-1503)	남서향	14.1	0.5	436.1	35.7	47.2	10.1	밀폐	139.1
										환기	51.3
입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	○	
평균				18.6	1.3	390.9	51.6	58.9	9.3	밀폐	110.9
										환기	43.9
										-	

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2025년 04월 07일

제출자 GS건설(주) 가음8구역 재건축정비사업 현장 김 재 현 (서명 또는 인)

경상남도 창원시장 귀하



