

**신축공동주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)**

시 공 자	상호(사업장 명칭)	GS건설(주) 에코델타시티 20BL 민간참여 공공분양 주택건설사업		성명(대표자)	허 윤 흥	
	소재지	부산광역시 강서구 강동동 4998-1 (전화번호 : 02-2154-9165)				
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모			
		856 세대	70 m <sup>2</sup>	84 m <sup>2</sup>		
사업계획 승인일		202 세대	654 세대			
		2022.03.31				
측 정 자	상호	상록환경위생(주)		등록번호	송파 제3호	
	소재지	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호 (전화번호 : 02-556-6929)				

공동주택 실내공기질 측정결과(단위: µg/m<sup>3</sup> 또는 Bq/m<sup>3</sup>)

항목	측정일시 (시간)	측정지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈		
권고 기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하		
1지점	3/21 (16:42)	거실중앙부 (2001-203)	남서향	12.7	1.8	47.8	3.0	3.2	0.4	밀폐 97.3 환기 26.0 ( 0 hr )		
				입주예정자 입회 여부						○	○	○
				입주예정자 입회 여부						○	○	○
2지점	3/21 (15:26)	거실중앙부 (2002-1104)	남서향	12.5	1.2	80.9	2.3	3.8	1.5	밀폐 83.1 환기 23.5 -		
				입주예정자 입회 여부						○	○	○
				입주예정자 입회 여부						○	○	○
3지점	3/21 (16:09)	거실중앙부 (2003-2201)	남동향	18.8	2.4	918.7	30.8	37.3	15.6	밀폐 124.2 환기 22.8 ( 0 hr )		
				입주예정자 입회 여부						○	○	○
				입주예정자 입회 여부						○	○	○
4지점	3/21 (15:10)	거실중앙부 (2004-1002)	남서향	17.7	2.4	61.4	5.1	7.8	2.2	밀폐 138.0 환기 25.3 -		
				입주예정자 입회 여부						○	○	○
				입주예정자 입회 여부						○	○	○
5지점	3/21 (14:55)	거실중앙부 (2005-304)	남서향	14.2	2.1	402.1	7.3	12.7	3.5	밀폐 93.6 환기 19.6 -		
				입주예정자 입회 여부						○	○	○
				입주예정자 입회 여부						○	○	○
평균				15.6	2.2	361.1	9.2	14.3	4.5	밀폐 112.5 환기 23.7 -		

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2025년 03월 26일

제출자 GS건설(주) 에코델타시티 20BL 민간참여 공공분양 주택건설사업 현장 우 인 정 (서명 또는 인)

부산광역시 강서구청장 귀하



**신축공동주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)**

시 공 자	상호(사업장 명칭)	GS건설(주) 에코델타시티 20BL 민간참여 공공분양 주택건설사업		성명(대표자)	허윤홍	
	소재지	부산광역시 강서구 강동동 4998-1 (전화번호 : 02-2154-9165)				
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모			
			70 m <sup>2</sup>	84 m <sup>2</sup>		
856 세대		202 세대	654 세대			
사업계획 승인일	2022.03.31					
측 정 자	상호	상록환경위생(주)		등록번호	송파 제3호	
	소재지	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호 (전화번호 : 02-556-6929)				

공동주택 실내공기질 측정결과(단위: µg/m<sup>3</sup> 또는 Bq/m<sup>3</sup>)

항목	측정일시 (시간)	측정지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈	
권고 기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하	
6지점	3/21 (13:51)	거실중앙부 (2006-303)	남서향	13.9	2.7	767.8	14.0	30.3	6.1	밀폐	135.5
										환기	25.1
	입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	○
7지점	3/21 (15:15)	거실중앙부 (2007-1202)	남동향	18.4	2.5	586.2	13.6	23.3	7.3	밀폐	106.2
										환기	29.3
	입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	○
8지점	3/21 (13:41)	거실중앙부 (2008-1101)	정남향	16.5	2.1	33.1	4.0	6.0	2.3	밀폐	105.1
										환기	17.5
	입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	○
9지점	3/21 (13:48)	거실중앙부 (2009-2004)	남동향	16.1	1.6	17.4	1.1	1.6	0.9	밀폐	126.6
										환기	21.5
	입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	○
10지점	3/21 (13:57)	거실중앙부 (2010-2204)	남서향	15.2	3.5	695.8	11.2	16.7	5.5	밀폐	115.5
										환기	25.9
	입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	○
평균				15.6	2.2	361.1	9.2	14.3	4.5	밀폐	112.5
										환기	23.7

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2025년 03월 26일

제출자 GS건설(주) 에코델타시티 20BL 민간참여 공공분양 주택건설사업 현장 우 인 정 (서명 또는 인)

부산광역시 강서구청장 귀하

