

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동·호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈	
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하	
8지점	13:37~ 14:37	104동 1801호	남동	25.4	불검출	287.1	18.5	75.6	15.4	밀폐	-
										환기	-
	(-)										
입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	-	
9지점	13:40~ 14:40	104동 202호	남동	20.5	불검출	333.4	22.6	92.9	15.8	밀폐	-
										환기	-
	(-)										
입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	-	
10지점	15:17~ 16:17	106동 1702호	남동	25.7	불검출	377.7	22.2	91.2	16.5	밀폐	-
										환기	-
	(-)										
입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	-	
11지점	15:20~ 16:20	106동 202호	남동	27.1	불검출	420.4	26.5	111.2	16.9	밀폐	-
										환기	-
	(-)										
입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	-	
12지점	15:29~ 16:29	107동 2302호	남동	27.7	불검출	254.4	16.3	66.4	불검출	밀폐	-
										환기	-
	(-)										
입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	-	
13지점	13:30~ 14:30	108동 3201호	남동	29.7	불검출	304.3	21.3	60.8	불검출	밀폐	-
										환기	-
	(-)										
입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	-	
14지점	13:38~ 14:38	108동 1701호	남동	39.4	불검출	333.8	19.7	54.1	불검출	밀폐	-
										환기	-
	(-)										
입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	-	
15지점	14:50~ 15:50	108동 201호	남동	57.3	불검출	365.7	21.1	57.4	불검출	밀폐	-
										환기	-
	(-)										
입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	-	
16지점	14:56~ 15:56	109동 1405호	남서	34.0	불검출	376.7	24.0	67.0	불검출	밀폐	-
										환기	-
	(-)										
입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	-	
17지점	13:30~ 14:30	111동 2603호	남남	19.3	불검출	209.3	34.0	113.9	불검출	밀폐	-
										환기	-
	(-)										
입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	-	

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동·호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈	
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하	
18지점	13:38~ 14:38	111동 1403호	남남	27.8	불검출	228.2	38.6	132.2	불검출	밀폐	-
										환기	-
										(-)	
입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	-	
19지점	14:58~ 15:58	111동 203호	남남	19.3	불검출	248.8	38.7	128.8	불검출	밀폐	-
										환기	-
										(-)	
입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	-	
20지점	15:06~ 16:06	113동 202호	남동	23.0	불검출	273.8	43.0	145.5	불검출	밀폐	-
										환기	-
										(-)	
입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	-	

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2025년 06 월 20 일

제출자

GS건설



특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장 귀하

첨부서류 | 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과서 원본 1부

210mm × 297mm [백상지 80g/m²]