

운암자이포레나 퍼스티체
실내공기질 측정결과 보고서

2026. 03.

지에스건설(주)

운암자이포레나 퍼스티체 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	GS건설(주)		성명(대표자)		허윤홍				
	소재지	광주광역시 북구 운암동 252 일원								
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모							
			59㎡	75㎡	84㎡	109㎡				
		1687세대	261세대	128세대	1112세대	186세대				
		사업계획 승인일			2019. 03. 27					
측 정 자	상호	(주)대명환경기술연구소		등록번호		실내공기질 제1호				
	소재지	서울특별시 구로구 디지털로31길 62 아티스포럼 701호, 702호, 703호								

공동주택 실내공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
1지점	15:00~ 16:00	205동 1201호	남동	24.3	불검출	249.0	46.1	127.3	29.4	밀폐 131.3 환기 52.8 (1)
				입주예정자 입회 여부			○	○	○	○
2지점	15:07~ 16:07	206동 202호	남동	30.1	불검출	295.9	51.8	140.4	29.7	밀폐 136.4 환기 55.8 (1)
				입주예정자 입회 여부			○	○	○	○
3지점	15:15~ 16:15	210동 2603호	남서	18.5	불검출	285.2	44.7	114.1	31.1	밀폐 132.6 환기 61.1 (2)
				입주예정자 입회 여부			○	○	○	○
4지점	16:20~ 17:20	211동 1504호	남서	23.1	불검출	390.9	43.5	110.2	29.5	밀폐 119.1 환기 49.9 (-)
				입주예정자 입회 여부			○	○	○	○
5지점	16:27~ 17:27	212동 201호	남동	32.9	불검출	256.9	45.7	112.4	29.8	밀폐 119.5 환기 51.6 (-)
				입주예정자 입회 여부			○	○	○	○
6지점	15:02~ 16:02	213동 2202호	남동	17.7	불검출	204.7	37.0	102.4	15.7	밀폐 121.0 환기 49.9 (-)
				입주예정자 입회 여부			○	○	○	○
7지점	15:10~ 16:10	214동 1503호	남서	18.0	불검출	333.1	51.7	122.2	30.2	밀폐 120.6 환기 53.6 (1)
				입주예정자 입회 여부			○	○	○	○

공동주택 실내공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동·호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
8지점	15:18~ 16:18	215동 204호	남동	27.1	불검출	356.0	53.1	146.7	30.9	밀폐 131.5
										환기 54.8
(1)										
입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	○
9지점	15:25~ 16:25	216동 2001호	남서	11.1	불검출	433.2	66.5	179.1	31.7	밀폐 125.1
										환기 56.6
(1)										
입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	○
10지점	16:30~ 17:30	217동 1502호	남서	32.7	불검출	416.8	67.0	176.2	33.9	밀폐 134.0
										환기 59.8
(2)										
입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	○
11지점	15:05~ 16:05	301동 201호	남동	24.9	불검출	326.5	55.2	148.0	29.8	밀폐 134.8
										환기 53.3
(1)										
입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	○
12지점	15:13~ 16:13	302동 2302호	남서	19.6	불검출	348.9	47.5	120.9	30.0	밀폐 133.8
										환기 53.7
(2)										
입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	○
13지점	15:21~ 16:21	304동 1203호	남동	20.1	불검출	393.9	42.5	106.6	30.2	밀폐 130.5
										환기 50.4
(-)										
입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	○
14지점	15:28~ 16:28	305동 201호	남동	5.7	불검출	236.7	41.3	97.4	30.0	밀폐 134.0
										환기 55.3
(2)										
입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	○
15지점	16:35~ 17:35	306동 2302호	남동	32.1	불검출	373.4	61.9	169.8	32.4	밀폐 122.9
										환기 49.9
(1)										
입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	○
16지점	16:42~ 17:42	307동 1203호	남서	19.8	불검출	187.6	28.4	80.5	14.5	밀폐 114.2
										환기 48.3
(-)										
입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	○
17지점	16:50~ 17:50	308동 204호	남서	33.3	불검출	434.7	65.9	178.0	32.1	밀폐 134.7
										환기 56.0
(1)										
입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	○

공동주택 실내공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
18지점	16:57~ 17:57	309동 1401호	남동	13.4	불검출	135.5	33.0	87.3	14.9	밀폐 130.3
										환기 55.3
										(1)
입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2026년 03 월 23 일

제출자 현장대리인 이 재 근



특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장 귀하

첨부서류 | 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과서 원본 1부

210mm × 297mm [백상지 80g/㎡]